



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783

Egipol Extintores Ltda
Fone (54) 3321 3521



ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – APPCI N.º 22228

Referente ao PPCI N.º 7531/1

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul certifica que a edificação ou área de risco de incêndio abaixo discriminada está em conformidade com a legislação, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e normas técnicas vigentes, quanto à prevenção de incêndio:

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL - HOSPITAL MUNICIPAL

NOME FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL

ENDEREÇO: ATÍLIO GUSBERTI Nº: 771 -

BAIRRO: CENTRO

CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

OCUPAÇÃO: H3 - Hospital e assemelhado

Nº DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 1

Nº DE PAVIMENTOS SUBSOLO: 0

ÁREA CONSTRUIDA: 2191.71

MUNICÍPIO: Campinas do Sul

Observação: O estabelecimento deve ser adequado com sistema de hidrantes e mangotinhos até o prazo máximo de 27/12/2019 conforme legislação vigente portaria 006/CBMRS/2016 e Dec. 53280/2016. Se houver adequação em prazo anterior a vigência do alvará poderá ser solicitada vistoria para fins. O responsável pelo estabelecimento deverá zelar pela manutenção das medidas de prevenção contra incêndios previstas no PPCI observando prazos de validade e mantendo brigada de incêndio atualizada com treinamentos periódicos. Se houver ampliação ou alteração o PPCI deve ser atualizado. Prazo final para adequação de todo PPCI 27/12/2019.

O presente Alvará tem validade até 27 de dezembro de 2019.

Erechim, RS, 09 de janeiro de 2019.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. - Código de validação: 07105-08021-39784371

Este alvará não autoriza a ocupação ou uso do imóvel sem o devido licenciamento junto à Prefeitura Municipal.

ANEXO "E"

**MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA DE COMBATE Á INCÊNDIO SOB COMANDO**

1. DADOS DO PRÉDIO:

1.1- Proprietário: HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL	PPCI:
1.2- Endereço: RUA ATILIO GUSBERTI, 771	1.3- Bairro: CENTRO
1.4- Responsável Técnico: ENGº ÂNGELO OTÁVIO POLESE	CREA: 145.344 -D

2. CANALIZAÇÃO OU REDE PREVENTIVA:

2.1- Diâmetro da canalização 2.1/2"
2.2 - Material da Canalização: ENTERRADA PPR E EXTERNA TUBO GALVANIZADO A FOGO

3. HIDRANTES

3.1 - Numero de Hidrantes: 05 + HP ✓	3.2 - Saida: 05 SIMPLES DUPLA
3.3 - Tipos de Engate e Diametros: STORZ 1.1/2"	

4. MANGUEIRAS

4.1 - Tipo: POLIESTER TIPO II	4.2 - Quantidade: ZERO
4.3 - Diâmetro: 1.1/2"	4.4 - Comprimento do lance:
4.5 - Mangotinhos: SEMI RIGIDA 1" x 20m	4.6 - Quantidade: CINCO ✓

5. ESGUCHOS

5.1- Tipo de esguicho: REGULAVEL 1"

6. RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

6.1 - Localização: TÊRREA	6.2 - Capacidade: 15.000 LTS. ✓
---------------------------	---------------------------------

7. MOTOBOMBAS.

7.1 - Vazão: 500 LTS/MIN	7.2 - Tipo de alimentação : ELÉTRICA INDEPEND.
7.3 - Bomba Principal : BPI-2.1/2" PRESSÃO MÁXIMA 45mca	7.4 - Capacidade: 5,0 CV
7.5 - Bomba Jokey : ME - 1210 PRESSÃO MÁXIMA 55mca	7.6 - Capacidade: 2,0 CV


8. PRESSÕES E VAZÕES


8.1 - Tomada de incêndio mais favorável: 350 Kpa (3,5 KGF/CM²)
8.2 - Tomada de incêndio menos favorável: 330 Kpa (3,3 KGF/CM²)

3. OBSERVAÇÕES:

**SISTEMA A SER INSTALADO NA CONCLUSÃO DA OBRA.
O sistema será dotado de Alarme Áudio/Visual conforme previsto na NBR-13.714/ 2000
NORMA UTILIZADA NBR - 13.714 / JAN-2000**

Campinas do Sul – RS, 19 de janeiro de 2015.


Proprietário/Responsável


Engº. Ângelo Otávio Polese
Crea: 145.344-D

